

## AVK MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums	Lapa
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. APKURE.	AVK-01
2	COKOLA UN 1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ. -1.14 1. +0.00. AR APKURES IEKĀRTU	AVK-02
3	1. UN 2.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ. +1.90 UN +3.30. AR APKURES IEKĀRTU	AVK-03
4	2. UN 3.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ. +5.95 UN +6.60. AR APKURES IEKĀRTU	AVK-04
5	APKURES STĀVVADU SHĒMAS AR IZMAIŅĀM	AVK-05
6	MATERIĀLU UN IEKĀRTU KOPSAVILKUMS. SPECIFIKĀCIJA APKURE.	AVK.IS-06
	PROEKTĒTO MATERIĀLU UN IEKĀRTU TEHNISKO KATALOGU DATI (PIELIKUMI)	
1	"PURMO" radiatoru tehniskais katalogs 2011g.( lpp 16.34)	"PURMO"
2	"JAGA" radiatoru tehniskais katalogs ( "STRADA")	"JAGA"

## PASKAIDROJUMS

Projektā paredzēta lifta būvniecības zonā iekļuvušo apkures ierīču demontāža. Esošā ēkas apkures sistēma- viencauruļu ar augšējo sadali. Apkures ierīces -čuguna radiatori M140.

Vestibila telpās 1.1.04, 1.1.05 uz esošā stāvvada atz.+1.90, +5.95 tiek demontēti esošie, būvniecības zonā iekļuvušie radiatori.

Paredzēta firmas PURMO radiatoru uzstādīšana ar regulējamu siltumatdevi.

Projektētajā vestibilā 1.1.01 paredzēta firmas JAGA konvektoru uzstādīšana, krāsa RAL001, ar regu lējamu siltumatdevi.

Paredzēta daļēja esošo apkures stāvvadu pārlikšana. Apkures cauruļvadu ierīkošana ir slēpta grīdu un sienu konstrukcijās.

Sakarā ar 4 esošo radiatoru demontāžu un jaunu apkures ierīču uzstādīšanu apkures slodze ēkai paliek esošajās robežās.

Būvprojekta AVK daļas  
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,  
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Inženiere N.Kozlova

Sertifikāts N 50-698

05.2012.

(datums)

(paraksts)

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu  
izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā,  
liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes  
un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu  
un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski  
analogām iekārtām un materiāliem. Materiālus un iekārtas  
pirms montāžas darbiem saskaņot ar projektētāju.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai nepilnvarotai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.		This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.	



ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS"  
BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R

Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija  
Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374  
E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu

PASŪTĪTĀJS:		AMATS, UZVĀRDS:		DATUMS:	PARAKSTS:
SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"		PROJ.VAD.: G.MITROSHINA Sertif.Nr.20-5143		05.2012	
PROJEKTS:		DAĻAS VAD.: N. KOZLOVA Sertif.LSGŪTIS Nr.50-698		05.2012.	
RASĒJUMS:		INŽ. N. KOZLOVA Sertif. LSGŪTIS Nr.50-698		05.2012.	
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. APKURE.		PĀRBAUDĪJA:			
PASŪTĪJUMA Nr:	APZĪMĒJUMS:	LAPAS:	STAD.:	MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:
ARH-06-12	AVK-01	6	TP	1:100	Lifts.AVK_SAT.dwg
					AutoCAD 2011
					Formāts A4