

SAT MARKAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Nosaukums	Lapa
1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. SAT	SAT-01
2	SILTUMTĪKLU DRENĀŽAS AKAS PĀRCELŠANA. PAGRABSTĀVA PLĀNS AR TĪKLIEM UZ ATZ.-2.80	SAT-02
3	SILTUMTĪKLU DRENĀŽAS AKAS PĀRCELŠANA. PROJEKTA 6-12-073-10-H3C ĢENERĀLPLĀNA FRAGMENTS	SAT-02A
4	SILTUMTĪKLU DRENĀŽAS AKAS PĀRCELŠANA. GRIEZUMI 1:1, 2:2	SAT-03
5	MATERIĀLU UN IEKĀRTU KOPSAVILKUMS. SPECIFIKĀCIJA SAT.	SAT.IS-04

PASKAIDROJUMS

Sakarā ar pasažieru lifta projektēšanu Daugavpils Bērnu veselības centrā 18.novembra ielā esošā drenāžas aka KC-1 iekļust lifta būvniecības zonā. Pieņemts lēmums pārnest drenāžas aku ēkas pagalmā.

Projektā paredzēts tehniskajā koridorā demontēt esošos drenāžas cauruļvadus.

Saliekamais drenāžas kolektors Dn100 izvadāms ar slīpumu 0.002 uz projektējamās akas pusi.

Tērauda cauruļvadis pirms montāžas noklājami ar gruntkrāsu 2 kārtās. Drenāžas cauruļvadu, kas guldāms zemē, pārklāt ar bituma mastiku 2 reizes.

Uzņēmējam cauruļvadi jāmontē, ņemot vērā pārējo inženiertīklu izvietojumu, ievērojot celtniecības prasības, kā arī paredzot piekļuvi noslēgarmatūrām un t.t.

Pēc drenāžas akas ierīkošanas paredzeta asfalta seguma atjaunošana.

Būvprojekta SAT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Inženiere N.Kozlova


Sertifikāts N 50-698

05.2012.

(datums)

(paraksts)

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. Materiālus un iekārtas pirms montāžas darbiem saskaņot ar projektētāju.

REV.	DATUMS:	PIEZĪMES:	PROJEKTĒTĀJS:
Šis rasējums ir arhitektūrinženieru kompānijas "Arhis" īpašums. Autortiesības ir aizsargātas, un šis rasējums tiek izsniegts ar nosacījumu, ka to nevar kopēt, reproducēt, atklāt vai izpaust nevienai trešajai personai pilnībā vai daļēji, bez mūsu piekrišanas.		This drawing is the property of architectural-engineering company "Arhis". Copyright is reserved and this drawing is issued on the condition that it is not copied, reproduced, retained or disclosed to any unauthorised person, either wholly or in part, without our consent.	
<div> <div>  <div> ARHITEKTŪRINŽENIERU KOMPĀNIJA "ARHIS" BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS Nr.: 0774-R </div> </div> <div> Raiņa 26B, LV - 5401, Daugavpils, Latvija Tālr.: (+371) 654 26349, (+371) 654 27374 E-pasts: arhis@arhis.eu www.arhis.eu </div> </div>			
PASŪTĪTĀJS:		AMATS, UZVĀRDS:	DATUMS:
SIA "Daugavpils Bērnu veselības centrs"		PROJ.VAD.: G.MITROSHINA Serif. Nr.20-5143	05.2012.
PROJEKTS:		DAĻAS VAD.: N. KOZLOVA Serif.LSGŪTIS Nr.50-698	05.2012.
Daugavpils pilsētas bērnu veselības centrā pasažieru lifta ierīkošana		INŽ. N. KOZLOVA Serif. LSGŪTIS Nr.50-698	05.2012.
RASĒJUMS:		PĀRBAUDĪJA:	
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. SAT			
PASŪTĪJUMA Nr:	APZĪMĒJUMS:	LAPAS:	STAD.:
ARH-06-12	SAT-01	5	TP
MĒROGS:	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	AutoCAD 2011	
1:100	Līfts.AVK_SAT.dwg	Formāts A4	